

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫ  
ХАКИМИӘТЕНЕҢ  
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ

132-СЕ МӘКТӘП  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

Левитан ур., 24, корпус 2-се, Өфө к., 450095  
Тел, факс: 8(347) 287-13-20, e-mail: scho132@mail.ru



ОКПО 33817259  
ОГРН 1020202362322  
ИНН 0272006859 / КПП 027201001

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА № 132

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Левитана ул., 24 корп.2, г. Уфа, 450095  
Тел, факс: 8(347) 287-13-20, e-mail: scho132@mail.ru

13.07.2021 № 01-487/44  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю Управления  
федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по РБ  
А.А. Казак

Уважаемая Анна Анриевна!

Администрация МБОУ Школа № 132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан сообщает, что согласно предписанию об устранении выявленных нарушений №07-255 от 20.09.2019г. проведены следующие виды работ:

1. Комплектование классов проводится с учетом не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №1 комплектование на 01.07.2021г.).
2. При спортивном зале имеющиеся душевые для мальчиков отремонтированы, п.п.4.1, 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №2).
3. В спортивном зале проведена замена вышедших из строя источников света, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №3).
4. Кабинеты физики и химии оборудовали специальными ученическими и демонстрационными столами с покрытием устойчивым к действию агрессивных химических веществ, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №4).
5. Во всех учебных помещениях общее освещение выполнили потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами, п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №5).
6. В кабинете информатики линии светильников расположили локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору, естественный свет падает слева п. 6.12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (приложение №6).

7. В туалетах для мальчиков предусмотреть унитазы, оборудованных сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, кабины с дверями, в санитарных узлах для мальчиков и девочек установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами предусмотреть электро- или бумажные полотенца, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №7).

8. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусмотреть двухгнездную моечную раковину с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильник, п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №8).

9. Руководителям образовательного учреждения обеспечить полноту охвата обучающихся горячим питанием, п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 (по заявлениям родителей, питается 107чел., обучающиеся категории ОВЗ и инвалиды - охват 100%).

10. В личные медицинские книжки сотрудников Асадуллиной Л.Ф., Чикилевой А.Н., Шулеповой Г.Н., Поляковой Ф.Г. внесена информация о прививках п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821- 10.

11. Общий объем нагрузки в течение дня для 5-7 классов не превышает 7 уроков, п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №9).

12. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы (6б; 8а, 8б; 10а; 11бклассы), п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №9)

13. В расписании учебных занятий не проводятся трудные предметы первыми уроками (5а; 6а; 6б; 7а; 8б; 9б; 11б классы), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (приложение №9).

14. Для хранения чистой столовой посуды выделен шкаф, п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение №10).

15. Для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванну, п.п. 5.4., 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение №11).

16. На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации предусмотрен воздушный разрыв от верха приемной воронки не менее 20 мм (доготовочный цех), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 (приложение №12).

17. В пищеблоке установлен производственный стол с покрытием устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечать требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, п.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение №13)

Устранение ниже перечисленных нарушений будет исполнено при проведении капитального ремонта здания (заключен контракт ООО «РАИР» на выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения госэкспертизы по реконструкции здания МБОУ Школа №132 от 21.07.2021г. №03013002476210005050001):

1. Предусмотреть отдельную систему вытяжной вентиляции в учебных помещениях, медицинском пункте, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Во всех кабинетах со стен снять обои, с потолков потолочные покрытия из полиэстирола, панели со стен, потолки и стены предусмотреть без щелей, трещин, гладкими и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств-п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821 - 10.

3. Моечные ванны, источник повышенных выделений влаги, тепла оборудовать локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01.

Исполняющий  
обязанности директора



А.И. Кузнецов